

Министерство культуры Архангельской области  
Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области  
«Поморская филармония»

(ГБУК АО «Поморская филармония»)

ООО «Экспертный центр «Доступный мир»



Региональная общественная организация инвалидов  
«Доступный мир»



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Камерный зал (Кирха)

163069, г. Архангельск, улица Карла Маркса, д. 3



Архангельск  
2022



### Использованные нормативные документы:

1. Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. - Ратифицирована РФ в 2012 г.
2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» С изменениями и дополнениями.
3. Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985».
4. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) от 30 декабря 2020 г. № 904/пр «Об утверждении СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
5. СП 59.13330.2020 Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (Accessibility of buildings and structures for persons with reduced mobility). Дата введения 2021-07-01.
6. СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 27 декабря 2012 г. № 124) (с изменениями и дополнениями).
7. Приказ Минкультуры России от 09.09.2015 № 2400 «Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения».
8. Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 № 2800 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ».
9. Приказ Минкультуры России от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ».
10. Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи / Р.Н. Жаворонков, Н.В. Путило, О.Н. Владимирова и др.; Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации. – В 2-х Ч. – М.: 2015. – 555 с.
11. Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг. Часть 1. Организация обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в учреждениях социального обслуживания населения. Авт.-сост. Т.Н. Шеломанова, Л.В. Корякова. – Санкт-Петербург: МРЦ «Доступный мир», 2016.-60с.
12. ГОСТ 34682.1-3 – 2020 (EN 81-40:2008) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Дата введения 2021-07-01.
13. ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования. Дата введения 2019-01-01.
14. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования. Дата введения 2019-07-01.
15. ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования. Дата введения 2020-07-01.
16. ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. Дата введения 2020-04-01.





УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБУК АО  
«Поморская филармония»  
В.С. Ларионов  
«10» мая 2022 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта и предоставляемых на нем  
услуг в сфере культуры

### Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Поморская филармония» Камерный зал (Кирха)

#### I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ

- 1.1. Наименование (вид) объекта объект культурного наследия «Поморская филармония», Камерный зал (Кирха)
- 1.2. Адрес объекта 163069, г. Архангельск, ул. К. Маркса, д. 3
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажа, 983 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 1979 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1768, последнего капитального ремонта 1987
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021-2022 (ремонт фасада), капитального не запланировано
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Государственное учреждение культуры Архангельской области «Поморская филармония», Камерный зал (ГБУК АО «Поморская филармония», Камерный зал)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 163000, г. Архангельск, переулок Банковский, д. 3
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры Архангельской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 163004, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49
- 1.13. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) культура
- 1.14. Виды оказываемых услуг концертное, экскурсионное, лекционное, консультативное, культурно-массовое обслуживание юридических и физических лиц и др.
- 1.15. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 1.16. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 1.17. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, наруше-



- ниями слуха, нарушениями умственного развития) все категории инвалидов
- 1.18. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность концертный зал на 315 мест
- 1.19. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет  
**транспортная доступность объекта**
- 1.20. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусы №№ 104,76,43,75Б,61,44,42,9,6,160
- 1.21. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: Объект располагается по ул. Карла Маркса и пр. Троицкий
- 1.21. расстояние до объекта от остановки транспорта: к/т «Мир» 340 м, м-н «Полярный» 240 м.
- 1.22. время движения (пешком) 5-10 минут
- 1.23. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
- 1.24. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: регулируемые
- 1.25. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: на светофорах визуальная
- 1.26. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): есть (между тротуарами и проезжей частью на высоту тротуарного бордюра)
- 1.27. Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет

## II. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                |
| 1.    | удельный вес вводимых с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов организаций культуры, имеющих условия доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего числа вводимых в эксплуатацию объектов организаций культуры);                                                                                                                                         | 0                                                                                                |
| 2.    | удельный вес объектов организаций культуры, имеющих после проведения капитального ремонта и реконструкции после 1 июля 2016 года условия доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего числа объектов организаций культуры);                                                                                                                               | 0                                                                                                |
| 3.    | удельный вес объектов организаций культуры, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости - по территории объекта) (от общего количества объектов организаций культуры, на которых проведены ремонтно-реконструкторские работы после 1 июля 2016 года); | 0                                                                                                |



| №<br>п/п | Основные показатели доступности<br>для инвалидов объекта                                                                                                                                                                                                                          | Оценка состояния и имеющихся<br>недостатков в обеспечении условий<br>доступности для инвалидов объекта |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.       | удельный вес организаций культуры, оснащенных ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения беспрепятственного доступа к объектам для инвалидов (для инвалидов-опорников, по зрению, по слуху) (от общего количества объектов организаций культуры); | 0                                                                                                      |

### III. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

| №<br>п/п | Основные показатели доступности для инвалидов<br>предоставляемой услуги                                                                                                                                                                                                                                                 | Оценка состояния и имеющихся не-<br>достатков в обеспечении условий до-<br>ступности для инвалидов предостав-<br>ляемой услуги % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                |
| 1.       | доля сотрудников организаций культуры, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам и владеющих методами оказания необходимой помощи лицам с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата (от общего количества сотрудников организаций культуры); | 1 чел.                                                                                                                           |
| 2.       | удельный вес мероприятий организаций культуры, доступных для инвалидов (инвалидов-опорников, по зрению, по слуху) (от общего количества мероприятий проводимых организациями культуры);                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                |
| 3.       | доля организаций культуры, предоставляющих не менее 5% (для кинотеатров - не менее 3%) мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов (инвалидов-опорников, по зрению, по слуху) (от общего числа организаций);                                                                                                   | 0                                                                                                                                |
| 4.       | удельный вес организаций культуры, имеющих информацию на официальном сайте о доступности для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках объектов и услуг (от общего числа организаций культуры);                                                                           | 0                                                                                                                                |
| 5.       | количество площадок объектов организаций культуры, оснащенных комплектами оборудования для обеспечения скрытого автоматического тифлокомментирования и субтитрирования при демон-                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |



| №<br>п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги                                                                                                                                                    | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                 |
|          | страции зрелищных мероприятий (в том числе, спектаклей, концертов, цирковых выступлений, цифровых кинофильмов, культурно-досуговых и других мероприятий) (от общего количества площадок объектов организаций культуры); | 0                                                                                                                 |
| 6.       | удельный вес культурно-досуговых учреждений, имеющих инклюзивные творческие коллективы, осуществляющие деятельность на базах культурно-досуговых учреждений (от общего числа культурно-досуговых учреждений);           | 0                                                                                                                 |
| 7.       | удельный вес организаций культуры, имеющих сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», учитывающие требования национальных стандартов;                                                                  | 100                                                                                                               |
| 8.       | доля организаций культуры, осуществляющих выездные мероприятия для инвалидов (инвалидов-опорников, по зрению, по слуху) (от общего числа организаций культуры).                                                         | Только для У                                                                                                      |

IV. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ  
И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА  
И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ  
В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

| №<br>п/п | Виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг, в соответствии с требованиями законодательства РФ                                                                                                                                                                                        | Сроки исполнения |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                |
| 1        | <b>Территория, прилегающая к зданию (участок)</b><br>- Предусмотреть размещение указателей направления движения к доступному входу.<br>- Нанести ограничительную разметку пешеходных путей.<br>- Оборудовать парковочное место для автотранспорта инвалидов и перевозящего инвалидов с нанесением разметки и установкой знака. | 2030 год         |
| 2        | <b>Вход (входы) в здание</b><br><b>Наружная лестница:</b><br>- Установить нормативные боковые поручни с обеих                                                                                                                                                                                                                  | 2030 год         |



| №<br>п/п | Виды работ, необходимых для приведения<br>объекта и порядка предоставления на нем услуг,<br>в соответствии с требованиями законодательства РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сроки исполнения |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|          | <p>сторон лестницы.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Выделить краевые ступени лестницы контрастной маркировкой.</li> <li>- Оборудовать тактильно-контрастные указатели перед ступенями.</li> </ul> <p><b>Пандус или подъемник:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Для преодоления ступеней крыльца и внутренних лестниц рекомендуется приобретение гусеничного подъемника (возможна установка сборного пандуса со стороны эвакуационного входа в зависимости от технического решения).</li> </ul> <p><b>Входная дверь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Установить у входной двери режимную тактильно-контрастную вывеску, знаки доступности здания.</li> <li>- Оборудовать кнопку вызова персонала у входа.</li> </ul> <p><b>Тамбуры:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Установить сплошное противоскользящее покрытие и прикрепить его к полу.</li> <li>- Рекомендуется использовать перекатной пандус для преодоления порогов.</li> </ul> |                  |
| 3        | <p><b>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</b></p> <p><b>Коридоры, холлы, зоны ожидания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Оборудовать места для отдыха со спинками и подлокотниками.</li> <li>- Установить указатели направления движения к зонам обслуживания и санузелу.</li> </ul> <p><b>Внутренние лестницы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Установить нормативные боковые поручни с обеих сторон лестниц в фойе при наличии соответствующего задания на проектирование.</li> <li>- Выделить краевые ступени лестницы контрастной маркировкой.</li> <li>- Оборудовать тактильно-контрастные указатели перед ступенями.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2030 год         |
| 4        | <p><b>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</b></p> <p><b>Мероприятия по адаптации и дооборудованию:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Установить настенные поручни по обеим сторонам галереи в зале и на лестницах по путям движения к залу при наличии соответствующего задания на проектирование.</li> <li>- Оборудовать недалеко от сцены зону для маломобильных зрителей, выделив ее специальным знаком-указателем.</li> <li>- Оборудовать лестницу на сцену односторонним боковым поручнем.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2030 год         |



| №<br>п/п | Виды работ, необходимых для приведения<br>объекта и порядка предоставления на нем услуг,<br>в соответствии с требованиями законодательства РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сроки исполнения |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Разработать систему тактильной нумерации рядов и посадочных мест в зрительном зале.</li> <li>- Разместить контрастно-тактильные таблички, дублированные шрифтом Брайля, у дверей помещений в зоне обслуживания (касса, зрительный зал, санузлы)</li> <li>- Возможна установка инфомата для текстового голосового информирования о предоставляемых услугах.</li> <li>- Оборудовать зрительный зал индукционным контуром и звукоусиливающей аппаратурой, системой аудиогuida.</li> <li>- Предусмотреть выделение места для сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика с оборудованием дополнительного освещения для глухих и слабослышащих зрителей.</li> <li>- Возможна установка табло «бегущая строка» для слабослышащих и глухих зрителей.</li> <li>- Разместить тактильно-контрастную мнемосхему расположения помещений для слабовидящих и незрячих зрителей.</li> <li>- Усилить освещение зоны гардероба и музыкального кафе.</li> </ul> |                  |
| 5.       | <p><b>Санитарно-гигиенические помещения</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- При наличии соответствующего задания на проектирование дооборудовать по одной туалетной кабине в санузлах: установить по одному опорному поручню для О, крючки для костылей и одежды, двухсторонний запор.</li> <li>- Оборудовать тревожную сигнализацию и аварийное освещение в адаптированных кабинках, установить сервисные знаки санузла.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2030 год         |
| 6.       | <p><b>Система информации</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обеспечить наличие информации на сайте о работе учреждения и об услугах, в т.ч. для людей с инвалидностью.</li> <li>- Разработать альтернативный формат интернет-сайта (страницы сайта) организации, доступный для людей с нарушением зрения и интеллекта в один клик.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025 год         |
| 7.       | <p><b>Оказание услуг</b><br/><b>Организационные мероприятия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предусмотреть организацию помощи персонала для посетителей с инвалидностью, в т.ч. в части информирования об условиях оказания услуг для зрителей.</li> <li>- Разработать регламент оказания услуг посетителям с инвалидностью, назначить ответственное лицо по работе с МГН и инвалидами.</li> <li>- Внести необходимые изменения в должностные ин-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025 год         |

| №<br>п/п | Виды работ, необходимых для приведения<br>объекта и порядка предоставления на нем услуг,<br>в соответствии с требованиями законодательства РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сроки исполнения |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|          | <p>струкции.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обеспечить оказание ситуационной помощи персоналом в случае эвакуации.</li> <li>- Разработать программу и провести обучение персонала работе с инвалидами и МГН.</li> <li>- В случае необходимости обеспечить приглашение сурдо – или тифлосурдопереводчика для лиц с нарушением слуха.</li> <li>- В случае необходимости организовать допуск собаки-проводника, оборудовать место ее размещения для лиц с нарушением зрения.</li> <li>- Предусмотреть возможность альтернативной организации мероприятий в другом доступном помещении, с выездом в организации, с применением дистанционных интернет-трансляций.</li> <li>- Обеспечить проведение мероприятий с участием К продолжительностью не более 40-60 минут (ввиду недоступности санузлов для К).</li> </ul> |                  |

Паспорт доступности составлен на основании Акта обследования объекта от 20.04.2022 г.





УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБУК АО  
«Поморская филармония»  
В.С. Ларионов  
«20» апреля 2022 г.

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

для инвалидов объекта и предоставляемых на нем  
услуг в сфере культуры

### Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Поморская филармония» Камерный зал (Кирха)

#### 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ

- 1.1. Наименование (вид) объекта объект культурного наследия «Поморская филармония», Камерный зал (Кирха)
- 1.2. Адрес объекта 163069, г. Архангельск, ул. К. Маркса, д. 3
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажа, 983 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 1979 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1768, последнего капитального ремонта 1987
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021-2022 (ремонт фасада), капитального не запланировано  
**сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Государственное учреждение культуры Архангельской области «Поморская филармония», Камерный зал (ГБУК АО «Поморская филармония», Камерный зал)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 163000, г. Архангельск, переулок Банковский, д. 3
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры Архангельской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 163004, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49
- 1.13. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) культура
- 1.14. Виды оказываемых услуг концертное, экскурсионное, лекционное, консультативное, культурно-массовое обслуживание юридических и физических лиц и др.
- 1.15. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 1.16. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 1.17. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, наруше-



- ниями слуха, нарушениями умственного развития) все категории инвалидов
- 1.18. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность концертный зал на 315 мест
- 1.19. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет  
**транспортная доступность объекта**
- 1.20. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусы №№ 104,76,43,75Б,61,44,42,9,6,160
- 1.21. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: Объект располагается по ул. Карла Маркса и пр. Троицкий
- 1.21. расстояние до объекта от остановки транспорта: к/т «Мир» 340 м, м-н «Полярный» 240 м.
- 1.22. время движения (пешком) 5-10 минут
- 1.23. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
- 1.24. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: регулируемые
- 1.25. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: на светофорах визуальная
- 1.26. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): есть (между тротуарами и проезжей частью на высоту тротуарного бордюра)
- 1.27. Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет

## II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | <p>Покрытие тротуара – тротуарная плитка, дорожное покрытие – асфальт.</p> <p>Ширина дорожки подхода к зданию более 2 м.</p> <p>Высота бордюров у входа в здание 0,10-0,15 м.</p> <p>Отсутствуют указатели направления движения к зданию.</p> <p>Входная режимная вывеска и кнопка вызова отсутствуют.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Вход (входы) в здание                                      | <p>Наружная лестница сходящаяся кверху, ступени разновысокие, высота ступеней 0,11-0,17 м, ширина проступей 0,27-0,29 м. Боковые перила отсутствуют.</p> <p>Наружный пандус или подъемное устройство отсутствуют.</p> <p>Размеры наружной входной площадки 3,97*1,29 м, размеры внутренней площадки 3,72*2,33 м.</p> <p>Входная дверь двухстворчатая, ширина 1,94 м (0,97+0,97), высота порога 0,04 м, ручка функциональная, неконтрастная, скорость закрывания доводчика 7 сек.</p> <p>Размеры тамбура 1,40*2,90 м, противоскользящее покрытие маленькое, не прикреплено к полу, двери тамбура двухстворчатые 2,01 м (1,0+1,01), высота порога 0,025 м, скорость закрывания доводчика 7 сек.</p> |
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | <p>Ширина коридора нормативная, указатели направления движения отсутствуют. Места отдыха (банкетки) без спинок и подлокотников.</p> <p>Ширина пролетов внутренних лестниц 2,59-2,07 м, ширина площадки между лестницами 4,18 м. Высота ступеней лестниц 0,13-0,14 м, ширина проступей 0,33 м. Контрастная маркировка краевых ступеней и тактильно-контрастные напольные указатели отсутствуют. Поручни у лестниц отсутствуют.</p> <p>Ширина внутренних дверей 2,01 м, (1,0+1,01), двухстворчатые, порогов нет, скорость закрывания доводчика 5 сек.</p>                                                                                                                                           |



|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | <p><b>Эвакуационный выход:</b> ширина дверей 1,10 м, высота порога 0,15. Выход на улицу на момент обследования загорожен строительными лесами.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</p> | <p><b>Касса:</b> Ширина двери 1,03 м, высота порога 0,025 м, высота прилавка кассы 1,04 м. Оборудована зона возврата билетов в вестибюле.</p> <p><b>Гардероб:</b> Высота стойки 1,0 м, ширина стойки 0,50 м.</p> <p><b>Музыкальное кафе:</b> Высота столов 0,78 м, высота прилавка раздачи 1,06-0,78 м, ширина прилавка 0,5 м. Возможно обслуживание за столами.</p> <p><b>Зрительный зал:</b> Лестница в зал – высота ступеней 0,145 м, ширина проступей 0,32-0,33 м, высота перил 1,05-0,63 м, короткие.</p> <p>Лестница в зале – высота ступеней 0,12 м, ширина проступей 0,35-0,36 м. Высота барьера перед сидениями 1,94-0,9 м, ширина прохода перед сценой 1,28 м. Кресла с подлокотниками, высота кресел 0,45 м.</p> <p>Лестница на сцену – высота ступеней 0,16 м, ширина проступей 0,29 м, поручни отсутствуют.</p> <p>Лестница на балкон – высота ступеней 0,12 м, ширина проступей 0,26 м, высота перил 1,05 м.</p> <p>Высота ступеней в зале 0,15 м, ширина галереи 1,60 м, поручни вдоль стен в зале отсутствуют.</p> |
| <p>Санитарно-гигиенические помещения</p>                            | <p><b>Женский санузел:</b> Ширина входа в санузел 0,67 м, высота порога 0,04 м, ширина прохода к кабинке 0,57 м, высота порога 0,06 м, размеры кабинки 1,29*1,27 м, ширина двери в кабинку 0,58 м, высота унитаза 0,40 м, высота раковины 0,84 м, кран рычажный, высота диспенсера для мыла 0,99 м, высота держателя для бумаги 0,94 м, высота сушилки для рук 1,20 м, высота выключателя 1,50 м.</p> <p><b>Мужской санузел:</b> Ширина входа в санузел 0,67 м, высота порога 0,04 м, ширина прохода к кабинке 0,64 м, высота порога 0,02 м, размеры кабинки 1,40*1,01 м, ширина двери в кабинку 0,58 м, высота порога 0,02 м, высота унитаза 0,39 м, высота писсуара 0,72 м, высота раковины 0,85 м, кран рычажный, высота диспенсера для мыла 1,08 м, высота держателя для бумаги 1,02 м, высота сушилки для рук 1,30 м, высота выключателя 1,54 м.</p> <p><b>Кабинки для МГН не оборудованы.</b></p>                                                                                                                            |
| <p>Система информации</p>                                           | <p>Высота информационных стендов, афиш, объявлений нормативная. Средств информационного обеспечения для слабослышащих и слабовидящих нет.</p> <p>Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне отсутствует.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



### III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕКТА И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

| №<br>пп | Основные структурно-функциональные зоны объекта, услуги      | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы), оказанию услуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предусмотреть размещение указателей направления движения к доступному входу.</li> <li>- Нанести ограничительную разметку пешеходных путей.</li> <li>- Оборудовать парковочное место для автотранспорта инвалидов и перевозящего инвалидов с нанесением разметки и установкой знака.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2       | Вход (входы) в здание                                        | <p><b>Наружная лестница:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Установить нормативные боковые поручни с обеих сторон лестницы.</li> <li>- Выделить краевые ступени лестницы контрастной маркировкой.</li> <li>- Оборудовать тактильно-контрастные указатели перед ступенями.</li> </ul> <p><b>Пандус или подъемник:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Для преодоления ступеней крыльца и внутренних лестниц рекомендуется приобретение гусеничного подъемника (возможна установка сборного пандуса со стороны эвакуационного входа в зависимости от технического решения).</li> </ul> <p><b>Входная дверь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Установить у входной двери режимную тактильно-контрастную вывеску, знаки доступности здания.</li> <li>- Оборудовать кнопку вызова персонала у входа.</li> </ul> <p><b>Тамбуры:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Установить сплошное противоскользящее покрытие и прикрепить его к полу.</li> <li>- Рекомендуется использовать перекатной пандус для преодоления порогов.</li> </ul> |
| 3       | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | <p><b>Коридоры, холлы, зоны ожидания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Оборудовать места для отдыха со спинками и подлокотниками.</li> <li>- Установить указатели направления движения к зонам обслуживания и санузлу.</li> </ul> <p><b>Внутренние лестницы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Установить нормативные боковые поручни с обеих сторон лестниц в фойе при наличии соответствующего задания на проектирование.</li> <li>- Выделить краевые ступени лестницы контрастной маркировкой.</li> <li>- Оборудовать тактильно-контрастные указатели перед ступенями.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4       | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | <p><b>Мероприятия по адаптации и дооборудованию:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Установить настенные поручни по обеим сторонам галереи в зале и на лестницах по путям движения к залу при наличии соответствующего задания на проектирование.</li> <li>- Оборудовать недалеко от сцены зону для маломобильных зрителей, выделив ее специальным знаком-указателем.</li> <li>- Оборудовать лестницу на сцену односторонним боковым поручнем.</li> <li>- Разработать систему тактильной нумерации рядов и посадочных мест в зрительном зале.</li> <li>- Разместить контрастно-тактильные таблички, дублированные шрифтом Брайля, у дверей помещений в зоне обслуживания (касса, зрительный зал, санузлы)</li> <li>- Возможна установка инфомата для текстово-голосового инфор-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                   | <p>мирования о предоставляемых услугах.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Оборудовать зрительный зал индукционным контуром и звукоусиливающей аппаратурой, системой аудиогuida.</li> <li>- Предусмотреть выделение места для сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика с оборудованием дополнительного освещения для глухих и слабослышащих зрителей.</li> <li>- Возможна установка табло «бегущая строка» для слабослышащих и глухих зрителей.</li> <li>- Разместить тактильно-контрастную мнемосхему расположения помещений для слабовидящих и незрячих зрителей.</li> <li>- Усилить освещение зоны гардероба и музыкального кафе.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5  | Санитарно-гигиенические помещения | <p><b>Санитарно-гигиенические помещения</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- При наличии соответствующего задания на проектирование дооборудовать по одной туалетной кабине в санузлах: установить по одному опорному поручню для О, крючки для костылей и одежды, двухсторонний запор.</li> <li>- Оборудовать тревожную сигнализацию и аварийное освещение в адаптированных кабинках, установить сервисные знаки санузла.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6  | Система информации                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обеспечить наличие информации на сайте о работе учреждения и об услугах, в т.ч. для людей с инвалидностью.</li> <li>- Разработать альтернативный формат интернет-сайта (страницы сайта) организации, доступный для людей с нарушением зрения и интеллекта в один клик.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7  | Оказание услуг                    | <p><b>Оказание услуг</b></p> <p><b>Организационные мероприятия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предусмотреть организацию помощи персонала для посетителей с инвалидностью, в т.ч. в части информирования об условиях оказания услуг для зрителей.</li> <li>- Разработать регламент оказания услуг посетителям с инвалидностью, назначить ответственное лицо по работе с МГН и инвалидами.</li> <li>- Внести необходимые изменения в должностные инструкции.</li> <li>- Обеспечить оказание ситуационной помощи персоналом в случае эвакуации.</li> <li>- Разработать программу и провести обучение персонала работе с инвалидами и МГН.</li> <li>- В случае необходимости обеспечить приглашение сурдо – или тифлосурдопереводчика для лиц с нарушением слуха.</li> <li>- В случае необходимости организовать допуск собаки-проводника, оборудовать место ее размещения для лиц с нарушением зрения.</li> <li>- Предусмотреть возможность альтернативной организации мероприятий в другом доступном помещении, с выездом в организации, с применением дистанционных интернет-трансляций.</li> <li>- Обеспечить проведение мероприятий с участием К продолжительностью не более 40-60 минут (ввиду недоступности санузлов для К).</li> </ul> |
| 8. | Все зоны и участки                | <p>Состояние доступности объекта оценено временно недоступное для категории К, доступное условно для категорий О,С (с дополнительной помощью), доступно частично избирательно для категорий Г,У, что не в полной мере обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья и требует выполнения ряда мероприятий в рамках текущего ремонта, дооборудования, адаптации и оказания ситуационной помощи персоналом.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Приложения:**

Результаты фотофиксации .....132 фото на 26 стр.

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора  
по основной деятельности



А.В. Святославова

Члены рабочей группы:

заместитель директора по АХЧ



Р.А. Ефимовский

Заведующий хозяйством



О.Я. Гвоздева

Эксперт Системы Добровольной Сертификации

Общероссийской общественной организации

«Всероссийское общество инвалидов»

«Мир, доступный для всех»



И.Ю. Кю Деффо



## РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТОФИКСАЦИИ

### 1. Прилегающая территория




1. Общий вид здания





2-3. Прилегающая территория






4-5. Прилегающая территория



6-7. Подход к зданию



8-9. Тротуарный бордюр



**2.Входная зона**



**10.Площадка перед входом**



**11.Ступени лестницы**







12.Боковые ступени



13.Боковые ступени



14.Входная площадка



15.Входная площадка






16.Входная площадка



17.Внутренняя площадка





18.Входная дверь




19.Входная дверь





20.Входная дверь



21.Тамбур





22.Двери тамбура




23-24.Зона возврата билетов







25.Проем и порог в кассу



26.Помещение кассы



27.Тамбур-холл




28.Двери выхода в холл

### 3.Пути движения по объекту



29.Спуск в холл



30.Холл-вестибюль






31.Площадка между лестницами




32.Площадка перед зоной гардероба



33-34.Ступени лестницы




35.Спуск в зону гардероба и кафе





36.Зона гардероба






37-38. Лестница к верхнему входу в зал



39. Проход к лестнице

40. Ступени лестницы



41-42. Двери входа в зал






43.Двери входа в зал



44.Места отдыха



45.Места отдыха




46.Места отдыха

### *Пути эвакуации*



47.Подход к эвакуовыходу



48.Эвакуовыход






49.Эвакуыход




50.Тамбур эвакуыхода



51.Порог тамбура



52.Выход на улицу




53.Выход на улицу



54.Порог выхода на улицу




#### 4.Зона оказания услуг



55-58.Гардероб



59.Зона музыкального кафе




60.Помещение кафе





61. Помещение кафе




62. Стойка раздачи



63. Высота стола



64. Вход в зону зрительного зала



65. Площадка перед лестницей



66. Запасное сиденье







67. Лестница подъема в галерею




68. Спуск с лестницы



69. Перила лестницы



70. Ступень при входе в галерею




71. Лестница подъема в зал




72. Ступени лестницы






73. Спуск с лестницы из зала




74. Лестница на сцену



75. Спуск со сцены




76. Проход перед сценой



77-78. Пространство сцены






79.Орган




80.Кресла с подлокотниками




81.Проход между рядами



82.Проход в зале




83.Высота ступени




84.Проход и лестница на балкон





85.Места зрителей на балконе



86.Перила балкона




87.Перила балкона



88.Галерея зала



89.Галерея зала



90.Выход из зала



## 5. Санитарно-гигиеническая зона



91. Вход в женский санузел



92. Проем входа в санузел




93. Порог входа в санузел



94. Помещение санузла



95. Покрытие пола



96. Зона мытья рук






97.Высота раковины



98.Порог входа в зону кабинок



99.Порог входа в зону кабинок



100.Помещение кабинки




101.Высота унитаза




102.Вход в мужской санузел






103.Порог входа в санузел



104.Порог входа в санузел



105.Проход в санузел



106.Зона мытья рук



107.Высота раковин



108.Сушилки для рук







109.Порог в санузле



110.Проход в зону кабинок




111.Проход в зону кабинок



112.Порог в зоне кабинок



113.Писсуары




114.Туалетная кабинка





115-116.Туалетные кабинки  
6.Система информации



117.План эвакуации 1 этажа



118.План эвакуации 2 этажа



119.Режимная табличка



120.Запрещающие знаки






121. Информационная табличка



122. Информационный стенд



123-124. Уголок информации



125-126. Афиши концертов





127-128. Таблички-указатели



129-130. Таблички



131-132. Пожарные указатели



**Сведения об экспертном центре:**

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»**

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖЖЖ1

**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ**  
**№ ЭЦ-02-1900001**

Настоящее свидетельство выдано

Обществу с ограниченной ответственностью  
«Экспертный центр «Доступный мир», ИНН 2901296910  
адрес: 163071, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 99,  
оф. 147 в том, что

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Экспертный центр «Доступный мир»**

Аккредитовано(а) в качестве участника  
Системы добровольной сертификации  
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» как

**«Экспертный центр»**

Запись об аккредитации внесена в Реестр Системы добровольной сертификации  
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 26 июня 2020 г.

Свидетельство действительно до: 25 июня 2021 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации  
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»  
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»  
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.  
Тел. (495) 935-00-22

Директор



Е.А. Бухаров







ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ  
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
**«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»**

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных  
систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖЖЖ1

**СЕРТИФИКАТ**

**Эксперта**

**№ ЭТ-02-1600117**

Настоящий сертификат удостоверяет, что

**КЮ ДЕФФО ИРИНА ЮРЬЕВНА**

Сертифицирован(-а) в качестве

**Эксперта**

в области создания и обеспечения безбарьерной среды  
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с  
Положением о сертификации экспертов  
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 30 ноября 2019 г.

Сертификат действителен до: 29 ноября 2022 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации  
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»  
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»  
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.  
Тел. (495) 935-00-22

Руководитель

Органа по сертификации



Е.А. Бухаров